

Информация о выполнении предписаний МБОУ "СОШ №19"

№ предписания	Дата предписания	Организация, выдавшая предписание	Предмет предписания	Дата исполнения
4/1/1-6	12.01.2011г.	Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Иркутской области	1. Измерение сопротивления изоляции; 2. Текущие ремонтные работы по устранению недостатков.	март 2011 г. - июль 2011 г.
2/9	03.02.2011г.	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по иркутской области в г. Ангарске	Восстановление санитарных узлов на 3 этаже в соответствии с требованиями СанПиНа	август 2011 г. - декабрь 2011г.
ЭУПАнп/Т-25/12	20.01.2012г.	Ангарский межрайонный отдел энергетического надзора Ростехнадзора	1. Выполнение установки дверей электрощитовой школы из материала с пределом огнестойкости; 2. Измерение сопротивления изоляции; 3. Капитальный ремонт электроустановки здания; 4. Обучение сотрудника; 5. Установка регулирующих вентилей на отопительных приборах	февраль 2012 г. - декабрь 2013г.
2/89	25.05.2012г.	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по иркутской области в г. Ангарске	1. Устранение дефектов в медицинских и прививочных кабинетах; 2. Искусственной освещенности в медицинских и прививочных кабинетах; 3. Оборудование умывальников в медицинских и прививочных кабинетах	июнь 2012 г. - июль 2013г.
дело №2-4257/2012 от 15.01.2013	06.02.2013г.	Ангарский гододской суд	1. Восстановление целостности асфальтового покрытия на территории; 2. Ремонт помещений спортивного зала, мастерский (столярной и слесарной); 3. Проведение ремонта пола 1-го этажа; 4. Выполнение ремонта внутренней электроустановки; 5. Восстановление целостности ограждения учреждения	Частичное исполнение июнь 2013 г. - декабрь 2013г.